

Social Media Text

Safety First - Brandschutz

Brandschutz für Ablüfter 18017-3

In Räumen ohne Fenster sind Ablüfter, die verbrauchte, feuchte Luft absaugen, vorgeschrieben. Hier funktioniert der Abtransport der verbrauchten Luft über ein Einrohrentlüftungssystem. Damit im Brandfall keine heißen Gase oder Rauch in andere Räume, Geschosse oder Brandabschnitte gelangen, müssen Lüftungsleitungen brandsicher sein und verlegt werden. Im Zulassungsverfahren von Brandschutzelementen werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie man den Übergriff auf andere Brandabschnitte verhindern kann. Es gibt hier mehrere Varianten: Brandschutz in der Decke, in der Schachtwand oder außerhalb der Schachtwand. Brandschutz sollte immer rechtzeitig und professionell durch einen Brandschutzbeauftragten geplant werden.